

# 韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿项目 给排水设备采购（第二次）招标答疑公告

各潜在投标人：

韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿项目给排水设备采购（第二次）招标网上提问时间已截止，现对投标人提出的疑问进行答疑回复。本答疑公告作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读本答疑公告，认真编制投标文件。有关答疑事项如下：

**问题 1、污水罐参数只有直径和高度，图纸当中没有大样图，确定不了椎体尺寸和支撑腿数量，需要提供大样图。**

答：污水罐大样图需投标人按参数进行详细设计，中标后需将图纸提供给建设单位。

**问题 2、箱式压滤机根据图纸尺寸计算出来的过滤面积和设备清单的过滤面积不符，请明确是按照图纸尺寸还是按照设备清单参数报价。**

答：按设备清单参数报价。

**问题 3、压滤机是否要求自带翻板功能。**

答：压滤机不带翻板功能。

**问题 4、从图纸上看需要 2 条皮带输送机，但设备清单里面是 1 条，请明确皮带机数量。**

答：皮带机数量为 1 台。

**问题 5、液下渣浆泵建议普通电机用三角带传动，如果用变频电机就有直连传动，请明确电机类型。**

答：液下渣浆泵采用变频电机直连传动。

本答疑公告作为招标文件的一部分，凡招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准。  
特此通知，带来不便，敬请谅解！

