

乐昌市九峰镇典型镇建设项目施工招标 答疑公告

各潜在投标人：

乐昌市九峰镇典型镇建设项目施工招标网上提问时间已截止，现根据投标人提出的疑问对招标文件有关事项进行答疑。具体答疑内容如下：

一、招标工程量清单单位工程道路改造中清单第 28 条(011101003001)细石混凝土楼地面项目特征描述为“6 厚 25 细粒式混凝土找平层”描述不清楚，请提供详细描述。

答：详细描述为“6 厚 C25 细粒式混凝土找平层”。

二、招标公告投标人资格要求第 3 点相关人员 3.3 拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C 证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且不少于 2 人。而招标文件相关人员要求拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C 证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且不少于 1 人。请问以哪个为准？

答：以招标文件为准。

三、招标文件：第六章投标文件格式中，凡涉及“投标人：（盖单位章）”联合体投标的话，是否只需填写牵头人名称？

答：是。

四、招标工程量清单中《建设项目汇总表》暂列金额为 843300 元与单项工程暂列金中《其他项目清单与计价汇总表》暂列金额 1096562.05 元不相符，请问以哪个金额为准？

答：暂列金额以 843300 元为准。

本答疑公告作为招标文件的一部分，凡招标文件与本答疑公告不一致之处，以本答疑公告为准。特此通知，带来不便，敬请谅解。

