


自然地面标高 (m)	50.720	49.882	49.468	49.108	49.090	49.043	48.838	49.097	49.284	49.251	49.160			
设计地面标高 (m)														
设计管中心标高 (m)	49.500	48.508	47.744	47.744	47.744	47.744	47.744	47.744	47.744	47.744	47.744			
设计管内底标高 (m)	49.091	48.099	47.335	47.335	47.335	47.335	47.335	47.335	47.335	47.335	47.335			
管顶覆土 (m)	0.8	0.95	1.24	0.84	0.84	0.88	0.67	0.93	1.12	1.22	1			
管内底埋深 (m)	1.63	1.78	2.69	1.77	1.67	1.71	1.5	1.76	1.95	2.05	1.83			
管径 (mm) 及坡度‰	<div><div><div>DN800</div><div>28</div><div>DN800</div><div>DN800</div><div>DN800</div><div>DN800</div><div>DN800</div><div>DN800</div><div>0</div><div>DN800</div></div></div>													
平面距离 (m)	35	28	1	11	2	6	22	13	26	33	68	33	11	
井编号	JS-88	JS-879	JS-861 JS-85	JS-846-82-1	JS-846-82-1	JS-846-82-1	JS-846-82-1	JS-846-82-1	JS-846-82-1	JS-846-82-1	JS-846-82-1	JS-846-82-1	JS-846-82-1	JS-846-82-1
井规格	DN800立式及偏心蝶阀													
管材和接口形式	球墨铸铁管 T型滑入式橡胶圈接口													
管道基础	20cm中粗砂垫层基础 (机制砂)													
地基处理	无													
支护方式	A型支护													


中华人民共和国注册公用设备工程师 (给水排水)

姓名：冯维力

注册号：3200351-CS011

有效期：至2026年12月



批准		设计	李昊	李昊	项目负责人	冯推力	冯推力	 <div>华设设计集团股份有限公司</div> China Design Group Co., Ltd	分项名称	管网工程	项目编号	20220501		
审定		绘图	李昊	李昊	专业负责人	时磊	时磊		分项编号	01	版本号	A		
审核	时磊								建设单位	韶关市曲江水务投资有限公司	比例	设计阶段	施工图设计	
复核	黄达								项目名称	曲江城区供水旧管网改造与新城区扩网工程主城区片区二期工程	日期	2025.12	图号	JS-07-01
									设计单位	韶关市曲江水务投资有限公司				