



自然地面标高 (m)	55.36355.23955.47155.87155.81255.77356.11856.25056.364									
设计地面标高 (m)	55.36355.23955.47155.87155.81255.77356.11856.25056.364									
设计管中心标高 (m)	54.12254.24254.29254.37954.47554.53954.62554.65554.680									
设计管内底标高 (m)	53.91554.03554.08654.17354.26954.33254.41854.44954.473									
管顶覆土 (m)	1.030.780.961.281.121.021.291.381.47									
管内底埋深 (m)	1.451.21.391.71.541.441.71.81.89									
管径 (mm) 及坡度‰	DN400									
平面距离 (m)	41	28	48	53	35	45	2	17	14	
井编号	JS-39	JS-38	JSXH-37	JS-36	JSXH-35	JS-34	JSFM-33 J-3606	JSXH-3614	JS-32	
井规格	SSF100/65-1.0SSF100/65-1.0DN400立式双偏心蝶阀SSF100/65-1.0									
管材和接口形式	球墨铸铁管 T型滑入式橡胶圈接口球墨铸铁管 T型滑入式橡胶圈接口									
管道基础	20cm中粗砂垫层基础 (机制砂)20cm中粗砂垫层基础 (机制砂)									
地基处理	无无									
支护方式	A型支护A型支护									

中华人民共和国注册公用设备工程师 (给水排水)

姓 名：冯 维 力

注 册 号：3200351-CS011

有 效 期：至2026年12月

批 准			设 计	李 昊	李 昊	项目负责人	冯 维 力	冯 维 力	 华设设计集团股份有限公司 China Design Group Co.,Ltd	分项名称	管网工程	项目编号	20220501	
审 定			绘 图	李 昊	李 昊	专业负责人	时 磊	时 磊		分项编号	01	版本号	A	
审 核	时 磊	时 磊	给水管道改造横断面图08							比 例		设计阶段	施工图设计	
复 核	黄 达	黄 达								日 期	2025.12	图 号	JS-07-08	