


自然地面标高 (m)	59.682		59.564		59.300		59.100		59.100		59.160		59.144		59.080		59.133		59.021		59.060		59.135		
设计地面标高 (m)	59.682		59.564		59.300		59.100		59.100		59.160		59.144		59.079		59.133		59.021		59.060		59.135		
设计管中心标高 (m)	58.320		58.215		57.979		57.820		57.829		57.854		57.873		57.948		57.971		58.046		58.075		58.205		
设计管内底标高 (m)	58.063		57.958		57.722		57.563		57.572		57.597		57.616		57.691		57.714		57.789		57.818		57.948		
管顶覆土 (m)	1.1		1.08		1.06		1.01		1		1.04		1		0.87		0.9		0.71		0.72		0.66		
管内底埋深 (m)	1.62		1.61		1.58		1.54		1.53		1.56		1.53		1.39		1.42		1.23		1.24		1.19		
管径 (mm) 及坡度‰	<div><div></div><div>DN5005</div><div>DN5002</div></div>																								
平面距离 (m)	11		24		32		5		14		11		42		13		43		16		73		38		
井编号	9J-1021 9JPQ-1063		9J-1064		9J-1115 AM-1115		9J-1136 9JXH-1181		9J-1182		9J-1197		9J-1247		9J-1270		9J-1338								
井规格	DN500橡胶圈SSF100/65-1.0																								
管材和接口形式	球墨铸铁管 T型潜入式橡胶圈接口球墨铸铁管 T型潜入式橡胶圈接口球墨铸铁管 T型潜入式橡胶圈接口																								
管道基础	20cm中粗砂垫层基础 (机制砂)20cm中粗砂垫层基础 (机制砂)20cm中粗砂垫层基础 (机制砂)																								
地基处理	无无无																								
支护方式	A型支护A型支护A型支护																								

中华人民共和国注册公用设备工程师 (给水排水)

姓 名：冯 维 力

注 册 号：3200351-CS011

有 效 期：至2026年12月

批 准 Approval		设计 Designed	李昊 Li Hao	项目负责人 Project Manager	冯维力 Feng Wei Li	冯维力 Feng Wei Li	 华设设计集团股份有限公司 China Design Group Co.,Ltd	分项名称 Sub-project Name	管网工程	项目编号 Project No.	20220501							
审 定 Approval		绘 图 Drawing	李昊 Li Hao	专业负责人 Professional Designer	时磊 Shi Lei	时磊 Shi Lei		分项编号 Sub-project No.	01	版本号 Edition No.	A							
审 核 Reviewing	时磊 Shi Lei	时磊 Shi Lei	给水管道改造纵断面图16					建 议 单 位 Client	韶关市曲江水务投资有限公司		比 例 Scale		设计阶段 Project Phase	施工图设计				
复 核 Checking	黄达 Huang Da	黄达 Huang Da						项 目 名 称 Project Name	曲江城区供水旧管网改造与新城片区二期工程					日 期 Date	2025.12	图 号 Drawing No.	JS-07-16	