

广东省仁化县县域自来水引调水工程施工招标答疑书

各潜在投标人：

广东省仁化县县域自来水引调水工程施工招标网上提问时间已截止，现对投标人提出的疑问进行答疑回复。本答疑书作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读本答疑书，认真编制投标文件。

1. 图纸尾水渠平面闸门螺杆启闭机型号为 LQ-8，清单为 LQ-10；图纸进口引渠平面闸门螺杆启闭机型号为 LQ-5，清单为 LQ-8，请明确尾水渠平面闸门螺杆启闭机型号和进口引渠平面闸门螺杆启闭机型号。

答：以图纸启闭机型号为准，尾水渠闸门螺杆启闭机型号 LQ-8，进口引渠闸门螺杆启闭机型号 LQ-5。

2. 导流管尺寸清单标注为 $\Phi 1200$ ，而对应图纸中标注为 $\Phi 2000$ ，两者尺寸不一致，请明确导流管的具体尺寸。

答：导流管尺寸以图纸尺寸为准，采用 $\Phi 2000$ 。

3. 图纸与清单工程量出入较大，例如环境保护图纸工程量是清单量的两倍，具体以那个工程量为主。

答：均以清单工程量为主，图纸工程量为提交财审时工程量，财审后有审减。

4. 广东省仁化县县域自来水引调水工程招标日期为 2025 年 11 月 11 日，根据招标文件要求，原投标截止时间为 2025 年 12 月 2 日，我公司已于 2025 年 11 月 27 日通过银行转账方式足额缴纳投标保证金 50 万元整（转账时间在原投标截止时间前）；现该项目投标已延期至 2026 年 1 月 27 日开标。问我公司于 2025 年 11 月 27 日按原招标要求缴纳的 50 万元投标保证金是否仍然有效？

答：银行保函及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 11 月 11 日（即获取招标文件之日起）至本答疑书发布之日（含答疑书发布当日）前已开具银行保函（电子保函）或完成网上投保的均有效。

本答疑书作为招标文件的一部分，凡招标文件与本答疑书不一致之处，以本答疑书为准。特此通知，带来不便，敬请谅解。

招标人(盖章)：仁化县水利工程建设管理中心

招标代理机构(盖章)：韶关市中利工程咨询有限公司

2026 年 1 月 12 日