

# 武江区区属学校用能设备更新项目施工 答疑公告

各潜在投标人：

武江区区属学校用能设备更新项目施工招标网上提问时间已截止，现根据投标人提出的疑问对招标文件有关事项进行答疑。凡招标文件与本答疑公告不一致之处，以本答疑公告为准。有关内容如下：

问题 1. 第一章第一节投标人须知前附表第 37 点“投标人在提交用于评审的证书、证件、证明原件的，投标人应自行将所需原件密封于文件袋（箱）中……若投标人未按要求提交相应证明材料原件或投标文件中证明材料的复印件与原件不一致，评审时相应证明材料不予认可。”我方已全文通读招标文件，未发现针对“需提交原件的证书、证件、证明材料”的明确清单，也未在各评审项中明确标注“需提供原件核验”“原件备查”等要求。为严格遵循招标文件要求，避免因理解偏差导致投标资料不符合评审要求，影响投标有效性，特向招标人申请明确以下事项：1、请招标人明确本项目必须提交原件核验的证书、证件、证明材料的具体清单，列明需提交原件的资料名称、用途（如资格审查/评分项）；2、若本项目无强制要求提交原件的资料，请招标人明确：本项目仅需提供加盖投标人公章的复印件，无需提交原件，评审时以加盖公章的复印件为准，不因此不予认可相关证明材料。

**答：**本项目无需提交项目评审资料（证书、证件、证明材料）的原件。

问题 2. 第一章第三节 15.6.1 综合评分表中项目经理综合素质一栏，“1. 具备特种作业操作证（高压电工作业）”与备注“需付职称彩色扫描件”无关联，是否要求有误？

**答：**备注改为“需附相关证书彩色扫描件”。

问题 3. 1. 东岗小学(低年级)-安装工程、东岗小学(低年级)-市政，工程和镇泰小学-安装工程，这三个单位工程没有招标清单，请补充。2. 部分招标清单工程量招标图纸存在差异。

**答：**1. 已补充东岗小学(低年级)-安装工程、东岗小学(低年级)-市政，工程和镇泰小学-安装工程的招标清单；请各投标人在本公告附件中下载最新工程量清单；2. 根据招标清单进行投标报价，工程量最终根据现场实际发生按实计算。

问题 4. 招标清单没有镇泰小学-安装工程的工程量清单，请补充。

**答：**已补充镇泰小学-安装工程工程量清单；请各投标人在本公告附件中下载最新工程量清单。

问题 5.1、招标清单中各学校的高压安装部分，只体现了预装式箱式变电站地网的工程量，但是图纸中还有预装式箱式变电站外壳的接地大样图，该部分工程量在清单中没有体现，请问是否需要计算？如需计算，请问是否在预装式变电站的清单项内进行综合考虑？还是补充清单计算？

**答：**预装式箱式变电站外壳的接地在预装式变电站的清单项内进行综合考虑，不单独列项。

问题 6. 招标清单中金福园小学（沙洲尾校区）-高压市政部分，1层2列行人直线井和2层2列行人直线井没有工程量清单，但是在图纸中注明1层2列行人直线井和2层2列行人直线井各有两座，请问是否存在缺漏项？如需计算，请补充。

**答：**金福园小学(沙洲尾校区)-高压市政部分的电缆井数量以平面图为准，无1层2列行人直线井和2层2列行人直线井。

问题 7. 招标清单中阳山小学-高压安装部分和沐溪小学-高压安装部分，只体现了电房门接地和热镀锌扁钢-40\*4:40米接地的工程量，但是图纸有开关柜和门窗接地安装图和干变接地安装图，该部分工程量在清单中没有体现，请问是否需要计算？如需计算，请问是否在相应的清单项内进行综合考虑？还是补充清单计算？

**答：**开关柜和门窗接地安装图和干变接地在相关清单内综合考虑，不单独列项。

问题 8. 招标清单中没有东岗小学（低年级）-安装工程和东岗小学（低年级）-市政工程的工程量清单，请补充。

**答：**已补充东岗小学（低年级）-安装工程和东岗小学（低年级）-市政工程的工程量清单；请各投标人在本公告附件中下载最新工程量清单。

本答疑公告作为招标文件、招标公告的一部分，招标文件、招标公告等资料与本答疑公告不一致之处，以本答疑公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解。



招标人：韶关市武江区教育局

招标代理机构：广东合正项目管理有限公司

2026年5月9日

