

图例:

- W 污水管线, B=0.3, L=7, i=0.3
- Y 雨水管线
- J 给水管线
- W 污水井
- F 废水井
- Y 雨水井
- 室外消火栓

说明:

1. 本图尺寸单位以米计, 标高单位以米计;
2. 本项目采用2000国家大地坐标系, 85国家高程。用地红线内分为两个厂区, 厂区地面(室外地面)设计标高为392.000m(绝对高程), 建筑物±0.000m(室内地面)设计标高分为392.150m(绝对高程);
3. 排水井标高对应管底标高, 所有排水管采用管顶平接;
4. 所有检查井都应设置防坠网, 圆形混凝土雨水检查井Φ1000做法详见标准图集20S515, P30, 圆形混凝土污水和废水检查井Φ1000做法详见标准图集20S515, P31;
5. 厂区室外给水管采用PE管材, 管中标高0.8m。室外排水管采用HDPE管材, 管底标高详见图纸;
6. 阀门井做法详见图集05S502, P68。

场区给排水平面图 1:200

图纸版权属广东省建筑设计研究院集团股份有限公司所有，未经许可，任何单位及个人不得翻印复制作为其他工程之用。



