专业	姓名	专业	姓名	专业	姓名	专业	姓名	专业	姓名
建筑		景观		道路		结构		给水	
电气		暖通		仪表		基坑		排水	
								环境	

会签

管道高程表

序号	设计管段编号		管长(m)	管径(mm)	坡度	设计地面标高(m)		设计管中标高(m)		埋深		井规格(mm)		管径管材	备注
	起点	终点				起点	终点	起点	终点	起点	终点	井号	井径		
1	YW-1	YW-2	39.30	DN125	0.010	386.139	385.746	385.373	384.979	0.829	0.829	YW-1		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
2	YW-2	YW-3	50.02	DN125	0.015	385.746	385.003	384.979	384.237	0.829	0.829	YW-2		D133×4-Q235B焊接钢管	
3	YW-3	YW-4	110.52	DN125	0.000	385.003	385.028	384.237	384.261	0.829	0.829	YW-3		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
4	YW-4	PN5	47.52	DN125	0.008	385.028	385.414	384.261	384.647	0.829	0.829	YW-4		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
5	PN5	YW-6	14.70	DN125	0.153	385.414	387.664	384.647	386.898	0.829	0.829	PN5	φ1200砖砌排泥阀井 φ800砖砌排泥湿井	dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
6	YW-6	YW-7	99.60	DN125	0.033	387.664	390.923	386.898	390.157	0.829	0.829	YW-6		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
7	YW-7	YW-8	31.00	DN125	0.013	390.923	391.318	390.157	390.552	0.829	0.829	YW-7		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
8	YW-8	YW-9	43.80	DN125	0.005	391.318	391.555	390.552	390.788	0.829	0.829	YW-8		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
9	YW-9	PQ10	78.90	DN125	0.014	391.555	392.670	390.788	391.904	0.829	0.829	YW-9		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
10	PQ10	YW-11	25.20	DN125	0.005	392.670	392.550	391.904	391.784	0.829	0.829	PQ10	φ1200×1500砖砌圆形排气阀井	dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
11	YW-11	YW-12	111.20	DN125	0.023	392.550	390.050	391.784	389.284	0.829	0.829	YW-11		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
12	YW-12	YW-13	18.10	DN125	0.053	390.050	389.098	389.284	388.332	0.829	0.829	YW-12		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
13	YW-13	YW-14	33.50	DN125	0.002	389.098	389.180	388.332	388.414	0.829	0.829	YW-13		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
14	YW-14	YW-15	26.20	DN125	0.018	389.180	388.708	388.414	387.941	0.829	0.829	YW-14		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
15	YW-15	YW-16	103.00	DN125	0.002	388.708	388.922	387.941	388.156	0.829	0.829	YW-15		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
16	YW-16	PN17	24.30	DN125	0.011	388.922	388.666	388.156	387.900	0.829	0.829	YW-16		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
17	PN17	FM18	145.00	DN125	0.007	388.666	389.703	387.900	388.937	0.829	0.829	PN17	φ1200砖砌排泥阀井 φ800砖砌排泥湿井	dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
18	FM18	YW-19	64.70	DN125	0.047	389.703	392.742	388.937	391.976	0.829	0.829	FM18	φ1200×1500地面操作砖砌圆形立式闸阀井	dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
19	YW-19	YW-20	59.50	DN125	0.060	392.742	396.303	391.976	395.536	0.829	0.829	YW-19		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
20	YW-20	YW-21	31.10	DN125	0.069	396.303	398.459	395.536	397.693	0.829	0.829	YW-20		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
21	YW-21	PQ22	39.30	DN125	0.042	398.459	400.124	397.693	399.358	0.829	0.829	YW-21		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
22	PQ22	YW-23	159.90	DN125	0.044	400.124	393.064	399.358	392.298	0.829	0.829	PQ22	φ1200×1500砖砌圆形排气阀井	dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
23	YW-23	FM24	120.50	DN125	0.064	393.064	385.350	392.298	384.584	0.829	0.829	YW-23		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
24	FM24	FM25	58.00	DN125	0.000	385.350	385.350	384.584	384.584	0.829	0.829	FM24	φ1200×1500地面操作砖砌圆形立式闸阀井	dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
25	FM25	YW-26	39.00	DN125	0.013	385.350	385.865	384.584	385.099	0.829	0.829	FM25	φ1200×1500地面操作砖砌圆形立式闸阀井	dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
26	YW-26	YW-27	46.80	DN125	0.003	385.865	385.983	385.099	385.217	0.829	0.829	YW-26		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
27	YW-27	YW-28	47.20	DN125	0.018	385.983	386.831	385.217	386.065	0.829	0.829	YW-27		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
28	YW-28	YW-29	59.56	DN125	0.006	386.831	386.465	386.065	385.699	0.829	0.829	YW-28		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
29	YW-29	YW-30	9.20	DN125	0.024	386.465	386.241	385.699	385.475	0.829	0.829	YW-29		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
30	YW-30	YW-31	21.30	DN125	0.009	386.241	386.040	385.475	385.274	0.829	0.829	YW-30		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
31	YW-31	YW-32	12.30	DN125	0.026	386.040	386.359	385.274	385.593	0.829	0.829	YW-31		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	
32	YW-32	YW-33	31.10	DN125	0.005	386.359	386.500	385.593	385.734	0.829	0.829	YW-32		dn140-PE100钢丝网骨架复合塑料管	

广东省建筑设计研究院集团股份有限公司
Guangdong Architectural Design and Research Institute Group Co., Ltd.
工程设计资质甲级证书号：A244013736、A144013739
工程勘察综合资质甲级证书号：B144013739

项目名称	国家重点生态功能区武江流域（乳源段）水环境综合整治工程—大桥镇污水处理厂提标改造建设项目							建设单位	乳源瑶族自治县大桥镇人民政府						
子项名称								图 名	管道高程表						
审定人	原效凯		主持人			项目负责人	李晓春		设计人	温明扬		设 计 号	25X0020	专 业	给排水	图 别	水施
审核人	毕 芳		校对人	齐超元		专业负责人	郝理想		制图人	温明扬		设计阶段	施工图设计	日 期	2025.06	图 号	SS-0-04

图纸版权属广东省建筑设计研究院集团股份有限公司所有，未经许可，任何单位及个人不得翻印复制作为其他工程之用。