序号	名称	型号规格	单位	数量	备注
1	低压配电柜/箱	见各动力配电系统图及照明配电系统图	套	–	
2	现场操作箱	见动力配电平面图	套	1	
3	照明系统	见各照明平面布置图	套	1	
4	防雷接地系统	见各防雷接地平面布置图	套	1	
5	太阳能光伏系统	见太阳能光伏系统设计图纸	套	1	
6	视频监控系统	见视频监控系统平面布置图	套	1	
7	自控系统	见自控系统图纸	套	1	
8		ZR-YJV-0.6/1kV-3x50+2x25	米	100	
9		ZR-YJV-0.6/1kV-5x16	米	80	
10		ZR-YJV-0.6/1kV-5x6	米	15	
11		ZR-YJV-0.6/1kV-5x4	米	70	
12		ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5	米	150	
13		ZR-YJV-0.6/1kV-3x4	米	15	
14		ZR-YJV-0.6/1kV-3x2.5	米	30	
15		ZR-KVV-0.45/0.75-10x1.5	米	150	
16		不锈钢桥架CT200x100，带隔板强弱电分隔	米	80	
17		镀锌钢管SC50，壁厚2.0mm	米	120	
18		镀锌钢管SC20，壁厚2.0mm	米	100	
19					
20					

会签

专业	姓名	专业	姓名	专业	姓名	专业	姓名	专业	姓名
给水排水		建筑结构岩土		道路电气仪控		景观园林			
环境									

广东省建筑设计研究院集团股份有限公司
Guangdong Architectural Design and Research Institute Group Co., Ltd.
工程设计资质甲级证书号：A244013736、A144013739
工程勘察综合资质甲级证书号：B144013739

项目名称	国家重点生态功能区武江流域（乳源段）水环境综合整治工程—大桥镇污水处理厂提标改造建设项目												建设单位	乳源瑶族自治县大桥镇人民政府			
子项名称													图名	全厂电气主要材料汇总表			
审定人	陈旭	陈旭	主持人			项目负责人	李晓春	李晓春	设计人	邱世坚	邱世坚	设计号	25X0020	专业	电气	图别	电施
审核人	周惠明	周惠明	校对人	王友功	王友功	专业负责人	邱世坚	邱世坚	制图人	邱世坚	邱世坚	设计阶段	施工图	日期	2025.06	图号	DQ-07

图纸版权属广东省建筑设计研究院集团股份有限公司所有，未经许可，任何单位及个人不得翻印复制作为其他工程之用。