



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGHENGXIN ENGINEERING CONSULTING CO.,LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级
农林行业	乙级

联系电话：0371-58576067
备 注：

给水系统说明

①：洗脸（手）盆，DN15 角阀，H=0.45。

②：拖布池水龙头，DN15，H=0.80；

注：a.卫生器具安装详国标09S304，应采用节水型产品，公共场所的洗手盆采用限流节水装置（采用感应式水嘴），小便器采用感应式冲洗阀，大便器一次冲水量不得大于5升，大便器（槽）应配设冲洗。

b.用水点需采用非手动开关，并采取防止污水外漏的措施。

c.其它未有表示出的给排水大样图，参此。

d.公共卫生间的洗手盆、小便斗、大便器、治疗室（诊室）的洗手盆、手术刷手池应采用非手动开关，并应采取防止污水外漏的措施

e.处置室、清创室、犬伤冲洗室内拖布池龙头、冲洗龙出口接软管时应在用水管道上设置真空破坏器等防回流污染设施。

首层生活给水系统图

三层生活给水系统图

二层生活给水系统图

生活给水系统图 1:100

设计签字栏				
审 定 人	王继光	王继光		
审 核 人	李俊义	李俊义		
项目负责人	殷建平	殷建平		
专业负责人	李俊义	李俊义		
校 对 人	李绍星	李绍星		
设 计 人	杨杏坤	杨杏坤		
制 图 人	杨杏坤	杨杏坤		
会签栏				
建 筑		结 构		
给 排 水		电 气		
暖 通				

建设单位

韶关市浈江区犁市镇中心卫生院

项目名称

浈江区犁市镇中心卫生院业务楼
危房加固改造修复项目设计

子项名称

图纸名称

生活给水系统图

单位出图章

执业注册章

工程编号				
阶 段	施工图	图 别	给排水	
版 次	A	日 期	2024.10	
比 例	1:100	图 号	SS-11	

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效