

日期		
签名		
专业		
日期		
签名		
专业		

材料表

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1		排水PVC-U	DN160	米	30	管顶覆土均深0.5m，壁厚 ≥ 3.2 mm
2		方沟	B $\times$ H=300 $\times$ 300	米	108	SS-DY-06, ①号大样
3		方沟	B=600	米	32	SS-DY-06, ④号大样
4		弯头	DN160	个	1	壁厚 ≥ 3.2 mm

井表

序号	井编号	井坐标		井面标高(m)	井底标高(m)	规格	井深(m)
		X	Y				
1	W1	2734085.850	481700.688	239.400	238.800	矩形井	0.600

说明：

- 1.本图中除管径单位以毫米计外，其它的均以米计。
- 2.管道尽量沿道路自然坡度敷设。
- 3.主车道上管道覆土 < 70 cm，需混凝土外包防护，使管道使用时不被破坏。如道路白改黑，检查井可根据实际地面情况调整检查井标高，调整后需和白改黑道路地面齐平。
- 4.户外裸露接户管应采取防冻防晒措施，直立管道一般可用聚氨酯保温材料包扎管道，并用胶带捆绑，横向管道必须用混凝土或聚氨酯材料防护。
- 5.过沟、过溪、过河、过桥段管道采用钢套管防护或混凝土管桥穿越。
- 6.村镇住户排放污水需通过接户管就近排入出户检查井中，接户管具体走向结合现状实际情况确定，采用DN160入户管，其坡度不小于0.005；
- 7.原有建筑如果现状是雨污合流管，需在住户处进行分流后，将污水接入污水检查井，雨水沿用现状合流管或接入雨水管。
- 8.施工单位必须先核查每个住户出户排水管道的位置和标高，确认能接入污水管道后方可进行排水管道的施工。

中亿国际设计集团有限公司 ZHONGYI INTERNATIONAL DESIGN GROUP LIMITED 资质证书编号：A352012386	工程名称	曲江区农村基础设施提升改造项目（小坑镇汤湖村）	项目负责人	李东	设计	孙列军	图名	上岗老村材料统计表		建设单位	韶关市曲江区小坑镇人民政府		
	单项名称	排水工程	专业负责人	盛杰	审核	盛杰	复核	宋山	日期	2025. 05	图号	S1—02	