







建筑	ARCHITECTURE
结构	STRUCTURE
给排水	PLUMBING
暖通	METHEICAL



楼电梯详图说明:

1、柱、剪力墙、构造柱及截面尺寸及定位均详见结施图。

2、本工程楼梯栏杆仅为示意，做法详图集11ZJ401:

楼梯栏杆选用11ZJ401-13-2W(栏杆间距净尺寸 $\leq 110\text{mm}$)

扶手选用11ZJ401-36-1(扶手公称直径为50mm)

起步选用11ZJ401-38-5,踏步防滑选用11ZJ401-39-1

3、栏杆扶手与墙体连接选用11ZJ401-42-4/5。

4、栏杆及扶手不锈钢壁厚不小于1.5mm。

5. 扶手水平长度大于等于500mm时,扶手高度为1100mm

[illegible]