

自然排烟参数表	
防烟分区编号	1F-2
防烟分区面积(m²)	55
净高(m)/无吊顶	4.4
长边长度(m)	19.75<36
走道宽度(m)	2.8>2.5
有无自动喷淋	无
设计排烟高度(m)	2.8
排烟合数(m)	1.6
计算排烟口有效面积(m²)	1.1
设计排烟口面积(m²)	1.4
排烟口开启方式	距地1.3~1.5m设置手动控制装置

自然排烟参数表	
防烟分区编号	1F-1
防烟分区面积(m²)	162
净高(m)/无吊顶	4.4
长边长度(m)	17.3<36
有无自动喷淋	无 健身房
设计排烟高度(m)	2.1
排烟合数(m)	2.3
计算排烟口有效面积(m²)	3.24
设计排烟口面积(m²)	3.6
排烟口开启方式	距地1.3~1.5m设置手动控制装置

自然排烟参数表	
防烟分区编号	1F-3
防烟分区面积(m²)	116
净高(m)/无吊顶	4.4
长边长度(m)	28<36
走道宽度(m)	2.8>2.5
有无自动喷淋	无
设计排烟高度(m)	2.8
排烟合数(m)	1.6
计算排烟口有效面积(m²)	2.32
设计排烟口面积(m²)	2.6
排烟口开启方式	距地1.3~1.5m设置手动控制装置

一层通风及排烟平面图 1:100

注：风管标高特殊注明外均顶贴梁底。

IP
DESIGN
WHAMPOA

广州黄埔建筑设计院有限公司
GUANGDONG HUANGPU ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD.

□ 建筑工程设计甲级证书号：A244018920

□ 城乡规划编制乙级证书号：粤自资规乙字22440022

□ 工程勘察乙级证书号：8244056666

□ 市政行业设计乙级证书号：A244018920

□ 风景园林设计乙级证书号：A244018920

合作单位：

图纸用途：

平面位置示意 Key Plan

附注：

注册章 Stamp for Certified

工程设计出图专用章 Stamp for Engineering Design

建设单位 Client
韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

工程名称 Proj. Name
韶关市曲江区委党校基础设施建设项目

子项名称 Sub-Proj. Name

审定
Approved

李绍贵

审核
Examined

沈少君

项目负责人
Proj. Architect

韦奔

专业负责
Special Field in Charge

史景涛

校对
Design Checked

史景涛

设计
Design

史景涛

制图
Drawn

史景涛

图纸名称 Drawing title
一层通风及排烟平面图

图别
DWG. STYLE

施工图

专业
Discipline

暖通

设计编号
Design NO.

比例
Scale

1:100

图号
DWG. NO.

暖通-02

日期
Date

2025. 07

图纸盖章后有效