

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 排烟分区编号             | 4F~24            |
| 排烟分区面积( $m^2$ )    | 127              |
| 净高( $m$ )/无吊顶      | 3.5              |
| 长边长度( $m$ )        | $35.7 < 36$      |
| 走道总宽( $m$ )        | $2.8 > 2.5$      |
| 有或无自动喷淋            | 无                |
| 设计排烟高度( $m$ )      | 2.2              |
| 储烟仓高度( $m$ )       | 1.3              |
| 计算排烟口有效面积( $m^2$ ) | 2.54             |
| 设计排烟口面积( $m^2$ )   | 2.88             |
| 排烟口开启方式            | 距地3~1.5m设置手动控制装置 |

