





A1 L : 钢筋混凝土板厚


- 2、排风机机应在混凝土或钢架基础上，且不应设置减振装置；若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时，不应使用橡胶减振装置。



注: 穿越沉降缝的风管待建筑沉降稳定后再安装。



未尽之处详见图集《防火、防爆、泄爆板建筑构造》19CJ60-5第17页。
贯穿孔口封堵应满足《建筑防火封堵应用技术标准》(GB/T51410-2020)的相关要求。



未尽之处详见图集《防排烟系统设备及附件选用及安装》07K103-2第69、70页。
贯穿孔口封堵应满足《建筑防火封堵应用技术标准》(GB/T51410-2020)的相关要求。



注册章 Stamp for Certified

工程设计出图专用章 Stamp for Engineering Design

建设单位 Client

韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

工程名称	Proj. Name
------	------------

韶关市曲江区委党校基础设施建设项目

子项名称 Sub-Proj. Name

图 纸 名 称 Drawing title

图 别 DWG. STYLE	施工图	专 业 Discipline	暖通
设计编号 Design NO.		比 例 Scale	1:100
图 号 DWG. NO.	暖通-07	日 期 Date	2025. 07