







梯板跨度

ATc 型楼梯板配筋构造











平 台 板

名称	编号	标高 Hb	类型	平台板尺寸 h	h1	b1 (b2)	A	b3	B	平台板配筋 ⑥	⑦	⑧	⑨	c4	c5	备注

楼 梯 板

名称	编号	标高 Hb	类型	截面 bxh	尺寸 D	L	L1	L2	H	级数 n	踏步尺寸 lt	ht	支座尺寸 b1	b2	梯板配筋 ①	②	③	④	⑤	c1	c2	备注
T1	TB1	−3.100~ 24.800	Ⅲ	1200x130	0	2430	／	／	1550	10	270	155	200	200	Φ14@150	／	Φ12@150	Φ12@150	／	通长		

说 明

1. 混凝土强度等级同各楼层，钢筋强度设计值(N/mm),HPB300钢筋(Φ)fy=270 ，HRB400钢筋(Φ)FY=360。
2. 梯板底分布筋为每步1Φ8，平台及其它部位分布筋为 Φ8 @200
3. 钢筋保护层厚度均 为20 mm
4. 梯板支座负筋伸进支座之长度为40 d，面筋底筋应满足抗震锚固长度lae要求
5. 扶手板下均另加 2Φ12
6. 本梯表与楼层结构平面及建施楼梯大样同时使用. 栏杆构造及安装连接预埋件详建施图. 梯梁编号及大样见建施大样及相应梁表.

广东省施工图数字化审查专用

出图 设计单位：仁化县建筑设计室 2026年05月22日确认图纸

审图 机构名称：韶关市山河建筑工程施工图设计文件审查有限公司 机构类别：一类 认定书编号：19068 业务范围：一类 房屋建筑（不含超限高层）工程 有效期至：2026年12月31日 设计单位 仁化县建筑设计室 2026年06月16日完成审查 资质证书编号：A244412528

备注

建设单位：仁化县市政工程公司

项目名称：原中医院宿舍楼重建项目

业务号	202560
出图日期	2026.04
图 别	结 施
图 号	39
比 例	1:100

图纸名称：楼梯图

职 责	姓 名	签 字
审 定	刘彬传	
审 核	杨 凯	
技术负责人	杨 凯	
项目负责人	李东平	
专业负责人	戴锋滔	
校 对	郝晓柯	
设 计	熊 涛	
制 图	熊 涛	

注册执业专用章

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓 名：戴锋滔
注册号：4401572-S003
有效期：至2027年6月

单位出图专用章

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：仁化县建筑设计室
业务范围：建筑行业（建筑工程）乙级
资质证书编号：A244412528
有效期至：2031年01月20日

本图须加盖出图签章，否则一律无效。