屋面做法及外装修表

编号	1	2	3	4	5	6	7	8
名称	☐ 防水屋面（11无保温层 不上人）	☑ 防水屋面（1无保温层 不上人）	☐ 防水保温屋面（1防水，有保温，上人）	☐ 倒置式防水保温屋面（1防水，有保温，不上人）	☐ 防水保温屋面（11级防水，有保温，上人）	☑ 种植屋面（1级防水）	☐ 坡屋面挂瓦 铝箔隔热（1级防水，有保温隔热）	☐ 双层彩钢板带保温屋面
屋面(R)用料做法	·20厚WS M20水泥砂浆找平层（彩色面层，外观必需颜，必需做到为1m） ·□ A 2厚合成高分子防水涂膜 ·□ B 3厚高聚物改性沥青防水卷材（无胎类） ·20厚WS M20水泥砂浆找平 ·LC15陶粒混凝土找坡层（最薄处20厚）， 容重300~900Kg/M^3，≥2%坡。 ·现浇钢筋混凝土屋面板，随浇随抹平找光。 注：本做法适用于变压器房的楼梯间，水箱间今保留屋面。	·20厚WS M15水泥砂浆面层（彩色面层，外观必需颜，必需做到为1m） ·1.5mm 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎类） ·融通石化呼伦一品 ·1.5mm 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎类） ·融通石化呼伦一品 ·融通石化呼伦一品 ·20 WWS M15水泥砂浆 ·融通30厚挤塑保温板上砂浆找平 ·现浇钢筋混凝土屋面板，板面设计干净 注：用于不上人屋面，屋面防水做法参照此屋面防水做法	·50厚C20细石混凝土，φ4@150双向钢筋，间距≥4000，设置钢筋网格，被覆15~20，收光抹面钢筋。 ·100 厚挤塑保温 ·0.30 厚聚乙烯隔离层 ·1.5mm 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎类） ·融通石化呼伦一品 ·1.5mm 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎类） ·融通石化呼伦一品 ·2.0mm 厚非固化橡胶沥青防水涂料 ·融通石化呼伦一品 ·现浇钢筋混凝土屋面板，板面设计干净 注：用于上人屋面	·20厚1：2.5水泥砂浆面层（彩色面层，外观必需颜，必需做到为1m） ·50厚C20细石混凝土保护层，表面压光，混凝土内配双向4 钢筋间距中距≤600，纵横向钢筋间距≤600，绑扎或焊接点设置间距≤200。 ·0.1厚高分子隔离层 ·□ A 1.5厚合成高分子防水卷材 ·□ B 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 ·□ C 2.0厚合成高分子防水卷材 ·□ D 2.0厚聚合物水泥防水涂膜 ·融通石化呼伦一品 ·□ 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 □ 1.5厚聚合物水泥防水涂膜 ·融通石化呼伦一品 ·20厚1：2.5水泥砂浆找平层 ·20厚（最薄处）1：8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡 ·现浇钢筋混凝土屋面板，板面设计干净 注：保温层厚度根据节能要求确定，设计算图表明≥25%。 （平面计算图表尺寸为：62+62X25%=77.5，取整数80）	·50厚C20细石混凝土保护层，表面压光，混凝土内配双向4 钢筋间距中距≤600，纵横向钢筋间距≤600。 ·10厚M5石灰砂浆隔离层 ·□ A 3厚SBS改性沥青防水卷材 ·□ B 1.5厚自粘高分子防水卷材 ·□ C 2.0厚自粘高分子防水卷材 ·□ D 2.0厚聚合物水泥防水涂膜 ·融通石化呼伦一品 ·□ 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 □ 1.5厚聚合物水泥防水涂膜 ·融通石化呼伦一品 ·保温层：□ A ___厚挤塑保温板（保温板，燃烧性能B1级） □ B _80_厚挤塑苯乙烯泡沫塑料（保温板，燃烧性能B1级） ·20 WWS M20水泥砂浆找平 ·□ A LC15陶粒混凝土找坡层（最薄处20厚）， 容重300~900Kg/m^3，≥2%坡 ·□ B 结构找坡3% ·现浇钢筋混凝土屋面板，板面设计干净	·600厚种植土，种植土层（满足园林用要求）种植植被要求见图 ·聚酯无纺布过滤层（200g/M^2~400g/M^2）上下布 排水板上用采用土工滤布，其与种植土直接一致） ·20厚网状交联聚水板 ·50厚C20细石混凝土保护层，表面压光，混凝土内配双向4 钢筋间距中距≤600，纵横向钢筋间距≤600。 ·20厚M15 1:2.5水泥砂浆找平层 ·4.0厚弹性体（SBS）改性沥青防水卷材（带自粘胶） ·融通石化呼伦一品 ·2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N）无胎 ·融通石化呼伦一品 ·1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 ·耐根系处理剂一道 ·融通30厚C5.0细石混凝土保护层，设置钢筋网 ·保温层：□ A ___厚挤塑保温板（保温板，燃烧性能A级） □ B _100_厚挤塑苯乙烯泡沫塑料（保温板，燃烧性能B1级） ·现浇钢筋混凝土屋面板，板面设计干净	·自粘毛毡，最外层上铝 箔。 ·35*25（h）瓦条（中国建筑用瓦条规格） ·□35x35镀锌条，中距600 ·35厚C20细石混凝土挂瓦层（配Φ6@500x500双向钢筋网，间距中距100（分别间距≤6M双向，间距间隔≤2分别间距≤6M双向，间距间隔≤2分别间距≤6M双向，间距间隔≤2