建筑节能设计审查信息-乙类建筑

建设单位名称	韶关市国投资产开发有限公司 （章）		设计单位名称	广东省建工设计院有限公司 （章）	
联 系 人	朱敏艺		联系电话	13760758729	
建设项目名称	国投西城华府项目-1 号楼公建配套		结构类型	剪力墙结构	
建设项目地址	广东-韶关		建筑面积（m2）	265.13	
高度(m)	4.50	层 数	1	气候分区	夏热冬暖 A 区
采用的可再生能源技术	太阳能光伏系统☑ 太阳能热水系统☐ 太阳能供暖系统☐ 太阳能空调系统☐ 地源热泵系统☐ 空气源热泵系统☐ 余热回收系统☐ 其他_____			应用面积（m^2）	20
				装机容量(MW)	1
				年发电总量(kW·h)	

围护结构部位	**标准限值**	**设计值**
屋面	≤0.60	0.40
外墙(包括非透光幕墙)	≤1.50	1.13

外窗	**传热系数 K 标准限值[W/(m^2·K)]**	**太阳得热系数 SHGC 限值**	**传热系数 K 设计值[W/(m^2·K)]**	**太阳得热系数 SHGC 设计值**
单一立面外窗(包括透光幕墙)	≤4.00	≤0.40	—（东）、—（西）、3.41（南）、3.41（北）	—、—、0.37、0.40
屋顶透光部分(屋顶透光部分面积≤20%)	≤4.00	≤0.30	—	—

★图审意见：

图审机构（盖章）