

中共乐昌市委党校基础设施建设项目 (基础检测) 招标答疑公告

各潜在投标人：

中共乐昌市委党校基础设施建设项目(基础检测)招标网上提问时间已截止，现对投标人提出的疑问进行答疑回复。本答疑公告作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读本答疑公告，认真编制投标文件。

问题：根据招标文件第三节第5点工作要求，“5.1 建筑工程质量检测的工作开展，必须严格执行国家、部门和地方颁发的有关建筑工程的法规和技术标准，其检测方法、仪器、成果能达到相关技术规范规定的精度要求。”依据韶关市公共资源交易一体化平台下载的设计图纸，中共乐昌市委党校基础设施建设项目(基础检测)单位工程划分为：1#宿舍楼、2#宿舍楼、3#宿舍楼、报告厅、地下室、教学综合楼、门卫室、污水处理设备间等多个单体，各单体基础类型均为灌注桩基础，设计桩长均为24米~36米，且各单体图纸均提及需要进行静载“试桩”，结合现行相关规范及监督部门验收要求，检测方法需采用单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、基桩钻芯法、低应变法等，且每个单体均需独立分开统计检测量，经我公司核算出检测项目及数量后参照招标文件第三节第8点最高投标限价的确定要求“按粤建检协[2015]8号文下浮20%取费”，计算出的总检测费与本次招标最高投标限价125万，出入很大，请贵单位核实，并考虑静载吊装运输费是否漏计。

答：详情请留意2025年8月19日在广东省招标投标监管网(<http://zbtb.gd.gov.cn/#/index>)、全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>)公开发布的更正及延期公告。

本答疑公告作为招标文件的一部分，凡招标文件与本答疑公告不一致之处，以本答疑公告为准。带来不便，敬请谅解。

招标人：乐昌市政府投资建设项目代建管理局

招标代理机构：梅州穗科建设管理有限公司



2025年8月26日