





砖墙安装



电动送风口安装


注:平面图上电动送风口尺寸均含执行机构尺寸。



1. 所有木框应涂沥青防虫防腐。
2. 所有支吊铁件应除锈后涂防锈漆两遍，调漆一遍。



注: 1、排烟系统的电动排烟阀(常闭)平时常闭,着火时消防信号控制开启或手动就地打开,手动控制开关距地1.5m.



吊顶天花送风口安装详图

	实 名		签 名
项目负责人	张成龙		
专业负责人	王灯		
设 计 人	梁 棉		
注册（执业）章			
预留章			
出图章			
审图章			
竣工章			
本图未盖出图专用章无效			
 铭扬工程设计集团有限公司 MING YANG ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD			
证书编号: A123002259 资质类别及等级: 建筑行业（建筑工程）甲级；市政行业（给水）专业乙级；水利专业乙级；			
证书编号: A230005642 资质类别及等级: 市政工程（给水排水工程、污水处理工程、固体废物处理处置工程）专业乙级；			
证书编号: B230005642 资质类别及等级: 电力行业（变配电工程、送电工程、输变电安装工程）专业乙级；市政行业乙级；			
证书编号: B230005642 资质类别及等级: 市政公用行业（给水工程、排水工程、污水处理工程、固体废物处理处置工程）专业乙级；			
类 别	实 名		签 名
审 定	金明哲		
审 核	卢铃		
校 对	兰敏辉		
会 签			
建 筑	电 气		
结 构	暖 通		
给 排 水	其 他		
建设单位	乳源瑶族自治县一六镇人民政府		
工程名称	圆岭墩乡村振兴车间建设工程		
子项名称			
图纸名称	通风系统零配件大样		
专 业	暖通	比 例	1:100
工程编号		图 号	TS-05
阶 段	施工图	时 间	2026.08