




给水穿梁示意图1

二层自动喷淋给水平面图 1:150

注：所有穿越防火墙的给水横管均在防火墙两侧的给水管道上设置阻火圈。

试水阀安装示意图

	实 名	签 名
项目负责人	张成龙	
专业负责人	季孟臣	
设 计 人	许 红	
注册（执业）章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		
备 注		
本图未盖出图专用章无效		
铭扬工程设计集团有限公司 MING YANG ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD. 证 书 编 号：A133000202 资质类别及等级：甲级（建筑工程设计）专业：房屋建筑工程设计、市政工程设计、园林工程设计、城乡规划编制、工程咨询、工程勘察、工程测量、岩土工程勘察、岩土工程治理、工程地质、水文地质、工程水文地质、工程环境地质、工程地质勘察、工程地质设计、工程地质施工、工程地质监理、工程地质检测、工程地质监测、工程地质评价、工程地质咨询、工程地质服务、工程地质其他。 证 书 编 号：A133000202 资质类别及等级：甲级（建筑工程设计）专业：房屋建筑工程设计、市政工程设计、园林工程设计、城乡规划编制、工程咨询、工程勘察、工程测量、岩土工程勘察、岩土工程治理、工程地质、水文地质、工程水文地质、工程环境地质、工程地质勘察、工程地质设计、工程地质施工、工程地质监理、工程地质检测、工程地质监测、工程地质评价、工程地质咨询、工程地质服务、工程地质其他。		
类 别	实 名	签 名
审 定	金明哲	
审 核	季孟臣	
校 对	秦 顺	
会 签		
建 筑		电 气
结 构		暖 通
给 排 水		其 他
建设单位	乳源瑶族自治县一六镇人民政府	
工程名称	阳岭墩乡村振兴车间建设工程	
子项名称		
图纸名称	二层自动喷淋给水平面图	
专 业	给排水	比 例 1:150
工程编号	图 号	SS-07
阶 段	施工图	时 间 2026.08