

喷头与梁和障碍物的距离详下图：

(1). 梁或桥架、排管下部喷头安装

(3). 喷头与邻近障碍物的最小水平距离距离 (见表 2)





(2). 喷头与梁、通风管的距离 (见表 1)

表 2 喷头与邻近障碍物的最小水平距离 (mm)

喷头类型	喷头与邻近障碍物的最小水平距离 a	
标准覆盖面积洒水喷头	c、e 或 d<200	3c 或 3e (c 与 e 最大值) 或 3d
特殊应用喷头	c、e 或 d>200	600
扩大覆盖面积洒水喷头	c、e 或 d<225	4c 或 4e (c 与 e 最大值) 或 4d
家用喷头	c、e 或 d>225	900

表 1 喷头与梁、通风管的距离 (mm)

喷头与梁、通风管的水平距离 a	喷头洒水盘与梁或通风管的底面的最大垂直距离 b		
	标准覆盖面积洒水喷头	扩大覆盖面积洒水喷头、家用喷头	早期抑制快速响应喷头、特殊应用喷头
a<300	0	0	0
300≤a<600	b≤60	0	b≤40
600≤a<900	b≤140	b≤30	b≤140
900≤a<1200	b≤240	b≤80	b≤250
1200≤a<1500	b≤350	b≤130	b≤380
1500≤a<1800	b≤430	b≤180	b≤550
1800≤a<2100	b≤600	b≤230	b≤780
a≥2100	b≤880	b≤350	b≤780



注: 1. 报警阀组已含压力表、控制阀、流量计等
详见国标图集: 20S206 自动喷水灭火设施安装。



- [illegible]