

韶关市曲江区委党校基础设施建设项目施工 招标答疑公告

各潜在投标人：

韶关市曲江区委党校基础设施建设项目施工招标网上提问时间已截止，现根据投标人提出的疑问对招标文件有关事项进行答疑。具体答疑内容如下：

一、工程量清单序号乱了，序号 195 后面接着 368, 序号，序号 367 后面接着 710，投标时需要把序号调整成跟清单一样吗？

答：工程量清单已重新上传，详见附件。

二、韶关市曲江区委党校基础设施建设项目施工恢复、招标控制价补充及延期公告中的暂估价（统一报价）1058152.15 元与工程项目清单汇总表中的专业工程暂估价 632300 元不一致，请问以哪个为准？

答：暂估价为 1058152.15 元（其中材料暂估价为：425852.15 元，专业暂估价：632300.00 元）。

三、部分室外附属工程施工图缺失（如排水沟、围墙等），请明确具体尺寸。

答：排水沟宽 300×深 300，围墙高度 2.1 米。

本答疑公告作为招标文件的一部分，凡招标文件与本答疑公告不一致之处，以本答疑公告为准。特此通知，带来不便，敬请谅解。

招标人：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

招标代理机构：广东有德招标采购有限公司

2025 年 12 月 22 日

