

禧和花园保障性住房建设项目 24#-25#楼装修施工招标答疑公告

各潜在投标人：

禧和花园保障性住房建设项目 24#-25#楼装修施工招标网上提问时间已截止，现对投标人提出的疑问进行答疑回复。本答疑公告作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读本答疑公告，认真编制投标文件。

问题 1：图纸中淋浴间及洗手间的洗手盘为成品柜式，清单为立柱台式，请问是否以清单为准。

答：以清单为准。

问题 2：图纸中的晾衣杆的数量为 408 条，清单为 204 条，请问是否以清单为准。

答：清单为 204 副，一副已含两根晾衣杆造价，以清单为准。

问题 3：图纸中的洗手盘、电热水器均有 1*4 平方线接入 LEB 端子板，清单中无 1*4 平方的线及相应的 DN15 线管，请问是否为需要补充；

答：详见等电位大样图和防雷平面（各户淋浴间洗手盆均设置 LEB 端子，根据大样和平面来估算管线长度）。

问题 4：图纸中有 2 个电梯用的 MEB 端子板，清单无。请问是否为需要补充；

答：以清单为准。

问题 5：图纸中每层新增电梯前室各有一个声控灯，清单无，请问是否为需要补充；

答：计入电梯施工项目，不在此次招标范围。

问题 6：招标文件综合评分表中 P34 页招标人自拟项第 1 项备注：“提供高新技术企业证书彩色扫描件，原件供核对；提供网上查询截图。（证书为电子证书

的除外)0 备注:高新企业证书 5 年有效,非有效期内证书经查询会显示失效。”
这里是否将“原件供核对”删除?因为其他都不需提供原件,唯独这项需提供原件;“高新企业证书 5 年有效”是否改为高新企业证书 3 年有效?

答:不需要提供原件核对;高新企业证书 3 年有效,非有效期内证书经查询会显示失效。

本答疑公告作为招标文件的一部分,凡招标文件与本答疑公告不一致之处,以本答疑公告为准。特此通知,带来不便,敬请谅解。

招标人:韶关市成丰资源开发有限公司
招标代理机构:广东谷正项目管理有限公司

2026 年 3 月 31 日

