

姓名	
专业	景观暖通
姓名	
专业	给排水
姓名	
专业	结构
姓名	
专业	环境



图例:	说明:
--- 新建污水管(本工程)	1. 本图出图比例为1:500。
--- 新建污水管(本工程)	2. 本图尺寸单位: 标高、管长以米计, 其余以毫米计。
--- 新建污水管(本工程)	3. 本图坐标为广东省2000坐标系, 高程采用1985国家高程系统。
--- 新建污水管(本工程)	4. 流泥井并底标高比设计管内底标高低50cm。
--- 新建污水管(本工程)	5. 地下管线众多, 施工前应进行复核, 确认无误后方可施工。如遇特殊情况, 请及时与设计单位联系。
--- 新建污水管(本工程)	6. 本工程新建污水管与现状燃气、国防管线交叉的位置均已注明, 施工前需与各个相关管线单位协商并确认标高, 无误后方可施工。
--- 新建污水管(本工程)	7. 接户管管径为DN150, 管道坡度和覆土可根据接口实际接入标高确定, 但坡度不应小于5‰。

广东省建筑设计研究院集团股份有限公司		项目名称		韶关市主城区地下排水管网提质升级项目(一期)		建设单位		韶关市水务投资集团有限公司	
Guangdong Architectural Design and Research Institute Group Co., Ltd.		子项名称		(第一批)		图名		韶关市主城区地下排水管网提质升级分平面图10	
工程勘察设计资质证书号: A244013736、A144013739		设计人		李剑华		设计号		25X1321	
工程勘察综合资质甲级证书号: B144013739		制图人		李剑华		设计阶段		施工图设计	
审定人		初振宇		项目负责人		专业		工艺	
审核人		董倩倩		专业负责人		日期		2025.12	
主持人		焦瑞虎		李剑华		图别		水施	
校对人		焦瑞虎		李剑华		图号		SG-FP-10	