



| 图例序号                                                                                | 消防名称                  | 设备名称及规格型号                                                      | 单位 | 数量              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----|-----------------|
|  | 消防栓设备, 图中显示每个楼层每部应均设置 | MF/ABC3 2.0水基A型H2L-C40防暴两具合2具<br>注: 水基—水基型灭火器(水); A—适用于扑灭A类火灾; | 套  | 12              |
|  | 室外消火栓                 | 地上式室外消火栓, 型号: SSF100/65-10                                     | 个  | 1               |
|  | 室外埋地消防管               | 材质: 钢丝网骨架塑料复合管DN100(5.5米/卷, 6.0MPa)                            | 米  | 长管架管30米<br>镀锌铁管 |

注:1.建筑外墙设置室外式消火栓,宜布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,消火栓距路边的距离不小于0.5m,且不应大于2米,距建筑外墙最近不宜小于5米。  
市政消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器等室外消防设施周围应设置防止机动车辆碰撞的设施,消火栓、消防水泵接合器两侧道路方向各5m范围内禁止停放机动车,并应在明显位置设置警示标志。  
2.灭火器设置的位置和数量应根据被保护对象的情况和灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少1具灭火器的保护范围内。

