

注：1. 建筑外墙设置室外墙上式消防栓，宜布置在消防易于接近的行人道和取车地点，且不应妨碍交通。消防栓距路边的距离不小于0.5m，且不应大于2米，距建筑外墙的距离不宜小于5米。
 设置消防栓，室外消防栓，消防水接合器室外消防栓设置应设置于机动车辆行驶的道路，消防栓，消防水接合器两侧距道路方向45m范围内禁止停放机动车辆，并在明显位置设置警示标志。
 2. 火灾报警点的位置和数量应根据保护对象的情况和火灾量的最大保护范围确定，并应保证最不利点至少1具火灾报警器的保护范围。

SSF100/65-1.0
额定流量: 30m³/h
工作压力: 0.20Mpa, 长度: 30m

消火栓

SERIAL NO. _____