

风险源及应对措施

风险名称	主要风险源	安全预防措施
支撑体系变形或破坏	1. 维护体系在基坑开挖后支撑与围標脱开，支挡结构变形较大。 2. 钢支撑拆除后支护体系变形较大。	1. 注重围护施工质量，严格把控各节点钢材之间焊接质量。且注意按设计要求分层分段开挖土方。 2. 确保底板及换撑构件在拆撑时已达设计强度，且严格按照要求有序拆除支撑。