




AA103的LS101回路控制原理图



AA103的LS102回路控制原理图



提升泵站LS101/102浮球液位控制示意图

注：1、提升泵设置最低水位保护，停泵液位高度根据现场调试情况定

 中庚工程技术有限公司 Zhongeng Engineering Technology Co., Ltd	建设单位 CLIENT	广东韶关曲江经济开发区管理委员会	子项名称与图纸名称 SUB-PROJECT NAME & DRAWING TITLE 浮球控制原理图	项目代号 PROJECT NO.		比 例 SCALE	详图	日 期 DATE	2026.03	图 号 DRAWING NO.	DQS-10
	项目阶段 DES. STAGE	施工图		项目负责人 DESIGN MANAGER	彭锋	审核 APPROVED BY	张谦	校对 CHECKED BY	李现伟	设计 DESIGNED BY	区世碧
	专 业 DISCIPLINE	电气		专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	张谦	审核 REVIEWED BY	张钊	设计 DESIGNED BY	区世碧	校对 CHECKED BY	李现伟
	项目名称 PROJECT NAME	白土新建污水处理厂应急池工程									