



二层空调平面图 1:100

注: 1、设备末端冷凝水接管尺寸均为DN25。  
2、冷凝水管起坡点标高3.5米, 排水坡度不小于1%坡向排水点。

韶关市规划市政设计研究院有限公司					建设单位 乳源瑶族自治县一六镇中心小学				
Shaoguan Planning and Municipal Design & Research Institute Co., Ltd.					项目名称 乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目				
审定	冯进洪	冯进洪	项目负责人	陈慧	二层空调平面图				
审核	崔磊	崔磊	专业负责人	崔磊					
校对	吴世喆	吴世喆	设计	卢杏苗					
					业务号	JZ-2025-001	图号	KS-10	
					专业	暖通	版本号	00	
					设计阶段	施工图	日期	2025.05	