



三层空调平面图 1:100

- 注：1、设备末端冷凝水接管尺寸均为DN25。
2、冷凝水管起坡点标高3.5米，排水坡度不小于1%坡向排水点。

韶关市规划市政设计研究院有限公司					建设单位	乳源瑶族自治县一六镇中心小学			
Shaoguan Planning and Municipal Design & Research Institute Co., Ltd.					项目名称	乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目			
审定	冯进洪	冯进洪	项目负责人	陈慧	三层空调平面图	业务号	JZ-2025-001	图号	KS-11
审核	崔磊	崔磊	专业负责人	崔磊		专业	暖通	版本号	00
校对	吴世喆	吴世喆	设计	廖杏苗		设计阶段	施工图	日期	2025.05