



首层防排烟平面图 1:100

注：1. 作为自然排烟口的通风口均设置在储烟仓内。  
2. 高位排烟窗在离地1.3米设手动开启措施。

韶关市规划市政设计研究院有限公司 Shaoguan Planning and Municipal Design & Research Institute Co., Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县一六镇中心小学				
				项目名称	乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目				
审 定	冯进洪	冯进洪	项目负责人	陈 慧	首层防排烟平面图	业务号	JZ-2025-001	图 号	NS-02
审 核	崔 磊	崔磊	专业负责人	崔 磊		专 业	暖通	版本号	00
校 对	吴世喆	吴世喆	设 计	邝杏苗		设计阶段	施工图	日 期	2025. 05