


屋面层防排烟平面图 1:100

注：1、作为自然排烟口的通风口均设置在储烟仓内。  
2、高位排烟窗在离地1.3米设手动开启措施。



韶关市规划市政设计研究院有限公司					建设单位				乳源瑶族自治县一六镇中心小学			
Shaoguan Planning and Municipal Design & Research Institute Co., Ltd.					项目名称				乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目			
审 定	冯进洪	冯进洪	项目负责人	陈 慧	陈 慧	屋面层防排烟平面图			业务号	JZ-2025-001	图 号	NS-05
审 核	崔 磊	崔磊	专业负责人	崔 磊	崔磊				专 业	暖通	版本号	00
校 对	吴世喆	吴世喆	设 计	廖杏苗	于江雄				设计阶段	施工图	日 期	2025. 05