



屋面层防排烟平面图 1:100

注：1. 作为自然排烟口的通风口均设置在储烟仓内。
2. 高位排烟窗在离地1.3米设手动开启措施。

韶关市规划市政设计研究院有限公司				建设单位 乳源瑶族自治县一六镇中心小学			
Shaoguan Planning and Municipal Design & Research Institute Co., Ltd.				项目名称 乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目			
审定	冯进洪	冯进洪	项目负责人	陈慧	陈慧	屋面层防排烟平面图	业务号 JZ-2025-001
审核	崔磊	崔磊	专业负责人	崔磊	崔磊		图号 NS-05
校对	吴世喆	吴世喆	设计	廖杏苗	廖杏苗		专业 暖通
						设计阶段	施工图
						日期	2025.05
						版本号	00