


名称	系统编号	回风口	回风管	送风管	冷冻水系统			
		(铝合金门铰回风口)			电动快开调节阀	截止阀	金属软管	排水组件
单位		mmxmm	mmxmm	mmxmm	mm	mm	mm	mm
数量		WxH	WxH	WxH	1	2	2	1
1	FP02	600x600	600x250	600x135	DN20	DN20	DN20	DN25
2	FP03	700x600	700x250	700x135	DN20	DN20	DN20	DN25
3	FP04	800x600	800x250	800x135	DN20	DN20	DN20	DN25
4	FP05	900x600	900x250	900x135	DN20	DN20	DN20	DN25
5	FP06	1000x600	1000x250	1000x135	DN20	DN20	DN20	DN25
6	FP07	1250x600	1250x250	1250x135	DN20	DN20	DN20	DN25
7	FP08	1350x600	1350x250	1350x135	DN20	DN20	DN20	DN25
8	FP10	1450x600	1450x250	1450x135	DN20	DN20	DN20	DN25
9	FP12	1550x600	1550x250	1550x135	DN20	DN20	DN20	DN25
10	FP14	1650x600	1650x250	1650x135	DN20	DN20	DN20	DN25



韶关市规划市政设计研究院有限公司 Shaoguan Planning and Municipal Design & Research Institute Co., Ltd.					建设单位	乳源瑶族自治县一六镇中心小学			
					项目名称	乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目			
审 定	冯进洪	冯进洪	项目负责人	陈 慧	设备安装大样	业务号	JZ-2025-001	图 号	KS-05
审 核	崔 磊	崔磊	专业负责人	崔 磊		专 业	暖通	版本号	00
校 对	吴世喆	吴世喆	设 计	邱杏苗		设计阶段	施工图	日 期	2025.05