



各层用水点用水压力表

楼层	用水点水压力 (MPa)	备注 (阀后压力0.2MPa)
3F	0.155	
2F	0.195	
1F	0.242	支管设减压阀

生活给水系统图

韶关市规划市政设计研究院有限公司 Shaoguan Planning and Municipal Design & Research Institute Co., Ltd.					建设单位	乳源瑶族自治县一六镇中心小学			
					项目名称	乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目			
审 定	冯进洪	冯进洪	项目负责人	陈 慧	生活给水系统图	业务号	JZ2025-001	图 号	SS- 12
审 核	朱 涛	朱涛	专业负责人	吴世喆		专 业	给排水	版本号	00
校 对	江伟标	江伟标	设 计	吴世喆		设计阶段	施工图	日 期	2025. 05