

建筑构造用料做法表(二)

类别	代号	名称	用料做法	适用范围	备注
踢脚	踢1	面砖踢脚（120高）	1、白水泥擦缝	下负一层段的楼梯、车间、架空区、	踢脚砖规格：800X100
			2、5mm厚抛光砖（粘贴前先将抛光砖浸水两小时以上）	货梯机房、工具间等	燃烧性能等级不低于A级
			3、4mm厚素水泥浆建筑胶（108胶占水泥重量5%）		
			4、12mm厚1：2.5水泥砂浆找平		
钢筋混凝土水池／水箱	内墙	消防水池侧壁	1、2:8灰土分层夯实	消防水池侧壁内侧由外至内	本项目消防水池为现浇式
			2、50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保护层		最低抗渗等级为P8级
			3、1.5厚反应性高分子防水涂料		消防水池：
			4、3.0厚热熔法施工聚合物改性防水卷材		顶板最小厚度250mm
			5、钢筋砼侧壁（抗渗等级≥P8）		底板及侧墙最小厚度300mm
			6、1.5厚反应性高分子防水涂料		钢筋保护层最小厚度35mm
			7、10厚1:3纤维水泥砂浆打底		最大裂缝厚度0.2mm
			8、10厚1：2：4聚合物水泥砂浆抹平压光		生活水池的所有材料均采用卫生防疫部检查合格的无毒、防菌、防霉产品。产品须通过国家卫生部《涉及饮用水卫生安全产品许可》的安全性能，符合《生活饮用水输配设备及防护材料的卫生安全评价规范》的要求
			9、JGH改性氯磺化聚乙烯涂料两遍		
	地面	消防水池底板	1、JGH改性氯磺化聚乙烯涂料两遍	消防水池底板由上至下	
			2、7厚1：2：4聚合物水泥砂浆抹平压光		
			3、15厚1:3纤维水泥砂浆打底		
			4、1.5厚反应性高分子防水涂料		
			5、水池用C20细石砼（水箱用1:3水泥砂浆）找坡		
			6、刷素水泥浆一道		
			7、钢筋砼底板（抗渗等级≥P8）		
			8、50mm厚C25细石混凝土保护层		
			9、铺0.4厚聚乙烯膜或聚氨酯无纺布一层		
			10、1.5厚反应性高分子防水涂料		
			11、3.0厚热熔法施工聚合物改性防水卷材		
			12、20厚水泥基防水砂浆找平		
			13、100mm厚C20素混凝土垫层压实抹平。软弱地基混凝土垫层采用150mm厚		
			14、素土，分层夯实。（密实度97%以上）		
	顶棚	水池（箱）顶	1、钢筋砼顶板底面	消防水池顶板	
			2、1.5厚反应性高分子防水涂料		
			3、10厚1：2：4聚合物水泥砂浆抹平压光		

注:1、建筑密封材料和防水材料，应满足国家标准《绿色产品评价防水与密封材料》GB/T 35609-2017对于沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封胶的耐久性的具体要求。

2、使用绿色环保的建筑及装修材料，室内主要空气污染物（氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等）浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低10％

3、严禁采用国家和广东省明令禁止使用或淘汰的材料和产品；不应选用对人体健康产生危害的材料。

4、选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求达到3类及以上。

5、消防水泵房、配电室、排烟机房等，其内部所有装修均应采用A级装修材料。

6、地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚应采用A级装修材料，其他部位应采用不低于B1级的装修材料；地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚、墙面和地面均采用A级装修材料。

7、疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均采用A级装修材料。


8、消防控制室等重要房间，其顶棚和墙面应采用A级装修材料，地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。

9、地下车库其顶棚和墙面、隔断、固定家具应采用A级装修材料，地面装修应采用不低于B1级的装修材料。

10、其它图纸上未注明清楚处，建筑物内部二次装修设计必须符合《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）的规定。

11、本项目采用预拌砂浆。预拌砂浆与传统砂浆对应关系详见JS-06预搅拌砂浆与传统砂浆对应关系表

备注



铭扬工程设计集团有限公司
等级：公路行业（公路）专业乙级
证书编号：A133020565
中华人民共和国住房和城乡建设部监制
等级：风景园林工程设计专项甲级
建筑行业（建筑工程）甲级
市政行业乙级
水利行业丙级
证书编号：A233020562
浙江省住房和城乡建设厅监制

建设单位

乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司








工程名称

一六镇城乡融合（白鹭湾乡村振兴车间）
建设项目

图纸名称

建筑构造用料做法表(二)

比 例：

类 别	签 名		日 期
审 定	金明哲		
审 核	段敬阳		
项目负责人	段敬阳		
专业负责人	曾小刚		
设 计	唐 婷		
制 图	唐 婷		
校 对	文桂林		


会 签

建 筑		强 电	
结 构		暖 通	
给排水		弱 电	

盖章栏

中华人民共和国一级注册建筑师

姓 名：段敬阳
注册号：3302056-014
有效期：至2027年06月



设计号		图号	JS-08
图 别	建施		

未 盖 出 图 专 用 章 无 效

A2 420X594