



稳压泵启动二次接线图由配厂家定，消防稳压泵及喷淋稳压泵二次接线原理图应按图集16D303-3第54~56页。
注：消防配电箱均采用单磁断路器，热继电器过负荷保护仅报警不动作。

配电系统图(一)

- 重要电动机(消防)的负荷短路保护电器与控制电器和过载电器按GB50055-2011第2.4.3条满足2型协调配电。
- 切非的断路器应增设辅助开关用于信号反馈。
- 消防配电箱均采用单磁脱扣保护，仅动作报警，不动作断电。

铭扬工程设计集团有限公司
等级：公用行业（公路）专业乙级
证书编号：A133020565
中华人民共和国住房和城乡建设部监制
等级：风景园林工程设计专项甲级
建筑行业（建筑工程）甲级
市政行业乙级
水利行业丙级
证书编号：A233020562
浙江省住房和城乡建设厅监制

备注

建设单位

乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司

工程名称

一六镇城乡融合（白鸾湾乡村振兴车间）
建设项目

图纸名称

配电系统图(一)

比例:1:100

类别	签	名	日期
审定	金明哲	金明哲	
审核	聂振宇	聂振宇	
项目负责人	段敬阳	段敬阳	
专业负责人	聂振宇	聂振宇	
设计	李林峰	李林峰	
制图	李林峰	李林峰	
校对	戴锦丰	戴锦丰	
会签			
建筑		强电	
结构		暖通	
给排水		弱电	

盖章栏

设计号		图号	DS-01
图别	电施	图号	