



屋面层电气平面图 1:100

- 注: 1. 屋面配电设备及配线路应设防雷电波侵入措施, 从配电盘引出的线路宜穿钢管, 钢管的一端宜与配电盘外壳相连; 另一端宜与用电设备外壳、保护罩相连, 并宜就近与屋顶防雷装置相连。当钢管因连接设备而中间断开时宜设跨接线。
2. 室外电气管线穿越楼板时, 应对应管径设置刚性防水套管。
3. 室外电气设备均采用[P65型, 配电箱、柜需至少抬高300mm安装, 且在施工时应做好防水防潮处理。
4. 屋顶平面室外桥架采用防雨桥架, 距地300mm安装, 预留排水孔。

铭扬工程设计集团有限公司  
等级: 公用行业(公路)专业乙级  
证书编号: A133020565  
中华人民共和国住房和城乡建设部监制  
等级: 风景园林工程设计专项甲级  
建筑行业(建筑工程)甲级  
市政行业乙级  
水利行业丙级  
证书编号: A233020562  
浙江省住房和城乡建设厅监制

备注

建设单位

乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司

工程名称

一六镇城乡融合(白鹭湾乡村振兴车间)  
建设项目

图纸名称

屋面层电气平面图

比例: 1:100

类别	签	名	日期
审定	金明哲	金明哲	
审核	聂振宇	聂振宇	
项目负责人	段敬阳	段敬阳	
专业负责人	聂振宇	聂振宇	
设计	李林峰	李林峰	
制图	李林峰	李林峰	
校对	戴锦丰	戴锦丰	
会签			
建筑		强电	
结构		暖通	
给排水		弱电	

盖章栏

设计号

图别

图号

DS-11