



二层防雷平面图 1:100

注:1. 有“/”处,表示利用此柱内两主筋( $\phi \geq 16$ )向上与屋面接闪网连接,向下与基础连接作为防雷接地极。

铭扬工程设计集团有限公司  
等级: 公路行业(公路)专业乙级  
证书编号: A133020565  
中华人民共和国住房和城乡建设部监制  
等级: 风景园林工程设计专项甲级  
建筑行业(建筑工程)甲级  
市政行业乙级  
水利行业丙级  
证书编号: A233020562  
浙江省住房和城乡建设厅监制

备注

建设单位

乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司

工程名称

一六镇城乡融合(白鸾湾乡村振兴车间)  
建设项目

图纸名称

二层防雷平面图

比例:1:100

类别	签	名	日期
审定	金明哲	金明哲	
审核	聂振宇	聂振宇	
项目负责人	段敬阳	段敬阳	
专业负责人	聂振宇	聂振宇	
设计	李林峰	李林峰	
制图	李林峰	李林峰	
校对	戴锦丰	戴锦丰	

会签

建筑		强电
结构		暖通
给排水		弱电

盖章栏

设计号		图号	DS-19
图别	电施		

未盖出图专用章无效