


注: 1. 图中所示灭火器箱()内装设两具手提式磷酸盐干粉灭火器(MF/ABC4), 每具灭火器级别为2A, 最大保护距离为20m。
2. 位于建筑物外的给排水立管外涂红色, 使其与建筑外墙面一致。
3. 图中未注明排水横管的坡度: DN100, $i=0.005$; DN150, $i=0.005$; DN200, $i=0.004$; DN250, $i=0.004$; DN250, $i=0.003$ (化粪池排入口与前一座污水检查井之间的排水管道坡度为1%)。
4. 首层污水立管均排至室外就近污水检查井, 废水立管均排至室外就近废水检查井, 卫生间污水需经化粪池处理后排至厂区废水检查井, 空调立管及走道、阳台雨水立管底部需间接排水, 均排至室外就近雨水口或排水沟内, 其余雨水均排至室外就近雨水检查井或雨水口、排水沟内, 具体详见排水总平面图。

