


四层给排水消防平面图 1:100

- 注：1. 图中所示灭火器箱“”内装设两具手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MF/ABC4），每具灭火器级别为2A，最大保护距离为20m。
2. 位于建筑物外的给排水立管外涂颜色，使其与建筑外墙面一致。
3. 在天沟的女儿墙上高出屋面150mm处均开设200X100mm的溢流口。

铭扬工程设计集团有限公司
等级：公路行业（公路）专业乙级
证书编号：A133020565
中华人民共和国住房和城乡建设部监制
等级：风景园林工程设计专项甲级
建筑行业（建筑工程）甲级
市政行业乙级
水利行业丙级
证书编号：A233020562
浙江省住房和城乡建设厅监制

备注

建设单位

乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司

工程名称

一六镇城乡融合（白鹭湾乡村振兴车间）
建设项目

图纸名称

四层给排水消防平面图

比例：1:100

类别	签	名	日期
审定	金明哲	金明哲	
审核	季孟臣	季孟臣	
项目负责人	段敬阳	段敬阳	
专业负责人	梁军	梁军	
设计	许红	许红	
制图	许红	许红	
校对	秦顺	秦顺	

会签

建筑	强电
结构	暖通
给排水	弱电

盖章栏

设计号		图号	SS-05
图别	水施		