



消防栓给水系统原理图

- 注：1. 屋顶消防水箱设于厂区本栋楼梯顶，贮有室内前期消防用水量 12m³。
2. 室内消防栓、阀门等设置位置，需设置永久性固定标识。
3. 水泵接合器处需设置永久性标志名牌，并标明供水系统、供水范围及额定压力。
4. 本工程负一～一层消防栓均采用减压稳压型单出口室内消防栓(SNW65—III—H型)，减压后栓口动压控制在0.35~0.50MPa之间。

铭扬工程设计集团有限公司  
等级：公用行业（公路）专业乙级  
证书编号：A133020565  
中华人民共和国住房和城乡建设部监制  
等级：风景园林工程设计专项甲级  
建筑行业（建筑工程）甲级  
水利行业乙级  
证书编号：A233020562  
浙江省住房和城乡建设厅监制

备注

建设单位

乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司

工程名称

一六镇城乡融合(白鹭湾乡村振兴车间)  
建设项目

图纸名称

消防栓给水系统原理图

比例：1:100

类别	签	名	日期
审定	金明哲	金明哲	
审核	季孟臣	季孟臣	
项目负责人	段敬阳	段敬阳	
专业负责人	梁军	梁军	
设计	许红	许红	
制图	许红	许红	
校对	秦顺	秦顺	

会签

建筑	强电
结构	暖通
给排水	弱电

盖章栏

设计号		图号	SS-12
图别	水施		