

# 乐昌市九峰镇“花果世界”山水人家美丽乡村廊线 建设项目（II 期）施工招标答疑公告

各潜在投标人：

乐昌市九峰镇“花果世界”山水人家美丽乡村廊线建设项目（II 期）施工招标网上提问时间已截止，现根据投标人提出的疑问对招标文件有关事项进行答疑。具体答疑内容如下：

**问题一：**招文中工程名称为：乐昌市九峰镇“花果世界”山水人家美丽乡村廊线建设项目（II 期）施工，工程量清单中的工程名称为：乐昌市九峰镇“花果世界”山水人家美丽乡村廊线建设项目（II 期），请问需不需要将清单中的工程名称改为和招标文件中的一致？

**答：**工程名称统一为“乐昌市九峰镇“花果世界”山水人家美丽乡村廊线建设项目（II 期）施工”。

**问题二：**招文中规定的暂列金额为 864000.00 元，工程量清单表格中注明的暂列金额为 960000 元，请问以哪个为准？

**答：**以 864000.00 为准。

**问题三：**网上下载的工程量清单未提供“总价措施项目清单与计价表”，请补充。

**答：**以本公告上传的附件清单为准。

**问题四：**招标文件中有体现每个单项工程的总造价和绿色施工措施费。但是最终总造价合计我们复核之后差一分钱。请做出澄清并明确？

复核总造价合计：14256234.68+7818010.45+6171752.28+864000.00=29109997.41

**答：**投标总价不得高于招标控制价 29109997.40 元。

**问题五：**、本项目清单中建筑工程和改造工程中的“综合钢脚手架”“里脚手架”“活动脚手架”是否属于绿色施工措施费子目部分？2.1 联安村建筑工程的分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中的“综合钢脚手架”“里脚手架”为何在措施清单中间部分？

**答：**本项目清单中建筑工程和改造工程中的“综合钢脚手架”“里脚手架”“活动脚手架”不属于绿色施工措施费子目部分。2.1 联安村建筑工程的分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中的“综合钢脚手架”“里脚手架”根据 13 清单规范，各类脚手架单列在措施项目内，绿色施工安全防护措施费以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率 19% 与各类脚手架单列无任何冲突。

**问题六：茶料村**

(1) 水坝改造格栅装饰中的立体花朵及字体在图纸 JS-CL-J-D01 中有显示，但是工程量清单没有该部分内容，请问该部分是否属于此次投标范围？

(2) 饰面图纸（通用做法大样图六图号：JS-D06）显示材料为仿古青砖，但清单显示为仿青砖，请问以哪个为准？

答：(1) 工程量清单内无该部分，该部分属于此次投标范围，金额纳入暂列金考虑。

(2) JS-D06 材料标注的是青砖，清单标注的也是青砖，核实无误。

**问题七：“5-垃圾屋建设工程”此类内容没有清单是否不在此次投标范围？**

答：垃圾屋建设工程在此次投标范围内，金额纳入暂列金考虑。

**问题八：挡土墙清单描述为 M7.5 水泥砂浆砌筑，通用做法大样图二十(图号：JS-D20)说明中显示 M7.5 水泥砂浆灌浆浇筑，请问以哪个为准？**

答：以 M7.5 水泥砂浆砌筑为准。

**问题九：2.1 联安村建筑工程 160-169 清单工程量都为 1，请问工程量是否有误？**

答：以本公告上传的附件清单为准。

本答疑公告作为招标文件的一部分，凡招标文件与本答疑公告不一致之处，以本答疑公告为准。特此通知，带来不便，敬请谅解。

招标人：乐昌市九峰镇人民政府

招标代理机构：韶关众信项目管理有限公司

2025 年 9 月 16 日