

武江区龙归镇农贸市场及配套基础设施建设项目（一期）施工招标答疑书

各潜在投标人：

武江区龙归镇农贸市场及配套基础设施建设项目（一期）施工招标提问时间已截止，现根据投标人提出的疑问答复如下：

问题一：

1. 未明确结算审核定案方式，是财评审核还是第三方咨询公司审核即定案？

2. 招标文件《第三章 拟签订合同的主要条款》中“2.3.6.2 ……合同履行期间，当《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（详见招标工程量清单）中的材料、工程设备单价涨跌幅度等于或低于 A 值时……”未见《承包人提供主要材料和工程设备一览表》，请明确。

3. 招标文件《第三章 拟签订合同的主要条款》中“3.5 措施项目费中的“安全生产措施费”拨付按照《广东省建设工程计价依据（2018）》执行……”，未明确安全生产措施费拨付条款细则，建议明确。

4. 排水工程：040602037001 拍门（防倒灌拍门）项目特征描述及图纸均未明确材质，请明确材质。

5. 电力工程：040803003001、040803003002 电缆排管特征描述为 PVC 管，图纸为 PVC-U 管，请明确。

6. 通信工程：040504001007、040504001008 砌筑井（通信手孔井）特征描述及对应图集未明确井盖材质，请明确。

7. 10KV 电力改迁-市政工程：030409006003、030409006004、030409006005、030409006006 中管枕的材质为明确，请明确。

8. 未见“10KV 电力迁改-安装工程”“10KV 电力迁改-市政工程”对应图纸，请复核。

9. 招标文件封面项目名称：武江区龙归镇农贸市场及配套基础设施建设项目（一期）施工与第 1 页投标人须知中的项目名称：武江区龙归镇农贸市场及配套基础设施建设项目（一期）不一致，请问

以哪个项目名称为准？

10. 韶关市公共资源交易一体化平台网站-在线投标-开标一览表中，绿色施工安全防护措施费是否填写安全生产措施费即可？

答：1. 本项目结算需经过武江区财政局评审中心审核定案。

2. 已补充，详见本答疑书附件“承包人提供主要材料和工程设备一览表”。

3. 安全生产措施费拨付按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）执行。

4. 拍门材质按铸铁考虑。

5. 电缆排管材质按 PVC-U 考虑。

6. 井盖材质按铸铁考虑。

7. 管枕材质为 HDPE。

8. 已补充，详见本答疑书附件“武江区龙归镇农贸市场及配套基础设施建设项目（一期）-电力迁改工程”。

9. 本工程项目名称：武江区龙归镇农贸市场及配套基础设施建设项目（一期），本次招标是施工招标，不冲突，投标人在编制投标文件时，投标文件格式中涉及项目名称处填写武江区龙归镇农贸市场及配套基础设施建设项目（一期）。

10. 韶关市公共资源交易一体化平台网站-在线投标-开标一览表中，绿色施工安全防护措施费填写安全生产措施费即可。

本答疑书作为招标文件的一部分，凡招标文件与本答疑书不一致之处，以本答疑书为准。带来不便，敬请谅解。

招 标 人（盖章）：韶关市武江区城市管理和综合执法局
招标代理机构（盖章）：韶关市城监项目管理有限公司

2026 年 7 月 21 日