


总平面灭火器布置图 1:400



灭火器一览表

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	推车式干粉灭火器	MFT/ABC35	具	1	预留储罐位置暂不设置
2	手提式干粉灭火器	MF/ABC8	具	13	工艺区每50m³/1具,单个储罐/1具,单个卸车台/2具,自增压器/2具
3	手提式二氧化碳灭火器	MT5	具	8	设置位置为消防控制室、配电房、发电机房、消防泵房
4	手提式磷酸铵盐灭火器	MF/ABC5	具	12	建筑灭火器布置位置详见建筑给排水图册SS-04/SS-05

注:1、按GB50028-2006(2020版)第9.5.6执行。
2、按GB 50140-2005执行。
3、推车式灭火器现场设置遮阳措施,手提式灭火器配备箱体。

图 例

- 35kg 推车式干粉(磷酸铵盐)灭火器
- 8kg 手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器
- 5kg 手提式二氧化碳灭火器
- 明火、散发火花控制范围线

<div>中国市政工程西南设计研究总院有限公司</div> <div>SOUTHWEST MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE OF CHINA</div>						翁源县管道天然气管网系统及配套设施建设项目 翁城LNG气化站			给排水	
						总平面消防布置图				
审 定	朱凯敬	李凯敬	校 核	巫丕	巫丕					
审 核	阳佳中	陈佳中	设 计	李紫叶	李紫叶	设计阶段	施工图	工程编号	2023RE-019	
设计负责人	梁泉水	梁泉水	制 图			图 号	SGPS-05	页 数	5	
专业负责人	李紫叶	李紫叶	日 期	2025.10		版 本 号	A	电子文档号		