广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：中国市政工程西南设计研究总院有限公司
2025年11月19日确认图纸
审图 机构名称：广州市市政工程施工图审查有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19007
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程；一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、环境卫生、公共交通、轨道交通、风景园林）工程；二类 市政基础设施（燃气）工程
有效期至：2026年10月23日
2025年11月24日完成审查

主管总工 朱凯敏 会签专业 签名



低压配电柜编号	APE		
低压柜型号：GGD	GGD IP44		
柜体外形尺寸：WxDxH(mm)	800x600x2200		
分隔小室高度模数 (1M=50mm)	A	A	B
回 路 用 途	备用电源	消防备用电源	非消防必保负荷备用电源
安 装 位 置	发电机房	AA2配电柜	AA5配电柜
设备额定容量 (kW)	240kW	92kW	157KW
设备额定电流 (A)	456A	180A	235.5A
备 注：		消防负荷	非消防必保负荷
回 路 编 号	WPG0	WPG1	WPG2
电缆型号及规格	耐火型高强封闭式母线槽 NH-CFW-2A-800A/4	BTTRZ-0.75/A-YJV-0.6/1-4x120+1x70	4x185+1x95

备用电源柴油发电机系统图

说 明

1、接地系统采用 TN-S系统。

四川省建设工程设计出图专用章
中国市政工程西南设计研究总院有限公司
营业范围：公路行业甲级；市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级；市政行业（城镇燃气工程）专业甲级；水利行业（城市防洪）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级；风景园林工程设计专项甲级。
资质证书编号：A151006751 有效期至：2025年12月31日

注册工程师签署		中国市政工程西南设计研究总院有限公司 SOUTHWEST MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE OF CHINA						翁源县管道天然气管网系统及配套设施建设项目 翁城LNG气化站项目		电气	
专 业		审 定	朱凯敏		校 核	申建波		备用电源柴油发电机配电系统图			
注 册 号		审 核	胡靓		设 计	夏曹川		设计阶段	施工图	工程编号	2023RE-019
签 名		设计负责人	梁泉水		制 图			图 号	DQ-06	页 数	6
日 期		专业负责人	夏曹川		日 期	2025.10		版 本 号	A	电子文档号	