



二层平面图 1:100

- 说明：1、卫生间、淋浴间按不小于10次/h换气次数设置机械排风系统，直接排至外墙处。
- 2、排风管采用镀锌钢板制作，其厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 选用。

满足自然补风需求。

挡烟垂壁：  
采用不燃无机复合板，厚度12mm。  
在(620±20)℃高温下作用，保持完整性的时间不小于30分钟。

<b>中国市政工程西南设计研究院有限公司</b> SOUTHWEST MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE OF CHINA						翁源县管道天然气管网系统及配套设施建设项目 翁城LNG气化站			暖通
						二层通风及排烟平面图			
审 定	朱凯敏	李凯敏	校 核	谢开明	冯文涛	设计阶段	施工图	工程编号	2023RE-019
审 核	谢开明	冯文涛	设 计	冯文涛	冯文涛	图 号	NT-04	页 数	04
设计负责人	梁泉水	李凯敏	制 图			图 号	NT-04	页 数	04
专业负责人	谢开明	冯文涛	日 期	2025.10		版 本 号	A	电子文档号	