



注：消防设备的配电回路中的断路器取消热保护功能。

■ 会 签 Joint Check up			
总图		暖通	
规划		电气	
建筑		园林	
结构		种植	
给排水			

■ 备 注 Notes	
* 本图纸的版权、属国界设计有限责任公司所有。 严禁用于本工程以外范围。	
* 本图纸需经业主方全方可用于施工。	

■ 平面示意 Plane Diagram

■ 单位出图章 Company Seal

[illegible]

■ 签署		
项目负责人 Item Prin	左伟	左伟
专业负责人 Chief	杨家龙	杨家龙
审定 Approved	朴敏	朴敏
审核 Examined	杨家龙	杨家龙
校对 Checked	邹欣一	邹欣一
设计 Designed	赵春伟	赵春伟

仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

工程名称	仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期) 一仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期) 之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目
------	---

■子项名称	
	7号

■ 图纸名称

配电箱系统图			
工程号 Pjt. No.		图 号 Dwg. No.	DS-05
专 业 Dept.	电 气	阶 段 Stage	施工图
比 例 Scale		日 期 Date	2026.03
版 次 Ver.	001	备 注 Remark	